



宁德市2017年第三季度废气一级重点监控企业监督监测结果

市	县	企业名称	行业名称	监测日期	监测点名称	执行标准名称	执行标准条件名称	监测项目名称	实测浓度	折算浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
宁德市	蕉城区	福建联德企业有限公司	镍钴冶炼	2017-08-22	脱硫塔排气筒	福建联德企业有限公司环评批复特定限值 DB-NDLD2015-2015	福建联德企业有限公司环评批复特定限值	二氧化硫	26.2	26.2	60	mg/m3	是	
								氮氧化物	105.16	105.16	200	mg/m3	是	
						铜、镍、钴工业污染物排放标准 GB 25467—2010	自2012年1月1日起, 现有企业和自2010年10月1日起, 新建企业执行的大气污染物排放限值/镍、钴冶炼	颗粒物	17.72	50.63	80	mg/m3	是	
								镍及化合物	0.07	0.20	4.3	mg/m3	是	
宁德市	福安市	福建大唐国际发电有限公司	火力发电	2017-08-10	1#锅炉	火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011	燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉	二氧化硫	13.54	12.18	200	mg/m3	是	
								烟尘	7.73	6.96	30	mg/m3	是	
								氮氧化物	16.08	14.47	100	mg/m3	是	
					2#锅炉	火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011	燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉	烟尘	7.98	7.19	30	mg/m3	是	
								二氧化硫	16.78	15.11	200	mg/m3	是	
								氮氧化物	13.36	12.03	100	mg/m3	是	
					4#锅炉出口	火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011	燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉	烟尘	9.45	8.71	30	mg/m3	是	
								二氧化硫	23.83	21.96	200	mg/m3	是	
								氮氧化物	32.07	31.16	100	mg/m3	是	